

г. Минусинск

"30" августа 2022 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Минусинска от «23» июня 2022 г. № АГ-1248-п, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду КГБ ПОУ «Минусинский медицинский техникум»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Административное здание, ул. Народная 66;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; ☐
- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; ☒
- 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; ☐
- 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; ☐
- 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; ☐
- 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; ☒
- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; ☐
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; ☐
- 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; ☐
- 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; ☐
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; ☒
- 12) плотность оборудования тепловых пунктов; ☐
- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; ☒
- 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; ☒
- 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; ☐
- 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; ☐

готовность к работе в отопительный период 2022-2023 гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

КГБ ПОУ «Минусинский медицинский техникум» имеет право на получение паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

<*>

Председатель комиссии:

 Ю.А. Савин

Секретарь комиссии:

 Н.О. Мельникова

Члены комиссии:

 В.И. Филяев

 И. А. Поздов

 С.В. Гаинц

 Е.И. Анопченко

 К.В. Балабанов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 2022 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан КГБ ПОУ «Минусинский медицинский техникум»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Административное здание, ул. Народная 66;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 30 августа 2022 г. N б/н.

Первый заместитель Главы города


Ю.А. Савин